



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный №РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsopb.pf, e-mail:nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ПР143/З.Н.00092**

(номер сертификата соответствия)

028645

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Газобетон ДВ» (ООО «Газобетон ДВ»)
Адрес места нахождения: РОССИЯ, 680007, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шевчука, д. 22Б.
ОГРН: 1082723007311. Телефон: +7 (4212) 48-60-65. Факс: +7 (4212) 48-60-65.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Газобетон ДВ» (ООО «Газобетон ДВ»)
Адрес места нахождения: РОССИЯ, 680007, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шевчука, д. 22Б.
ОГРН: 1082723007311. Телефон: +7 (4212) 48-60-65. Факс: +7 (4212) 48-60-65.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации «СибТест» Общества с ограниченной ответственностью «Центр пожарной экспертизы». 660074, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д. 2 «И», офис 1122.
Телефон: +7 (391) 218-19-10. ОГРН: 1082468052567. Свидетельство о подтверждении компетентности №НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.143/3 зарегистрировано в реестре 21.04.2016 Ассоциацией «Национальный союз организаций в области обеспечения пожарной безопасности».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Конструкция строительная из блоков стеновых неармированных из ячеистого бетона автоклавного твердения марок D500, D600, D700, D800, D900 (ТУ 23.61.11-589-39124899-2017), смонтированная в соответствии с действующими нормами СНиП № 3.03.01-87.
В качестве связующего вещества для блоков используется клеевой состав «Газобетон», изготовленный ООО «Дальневосточный завод строительных материалов» по ГОСТ 31357-2007.
Общая толщина конструкции 100 мм и более.
Серийный выпуск.

код ОК 034-2014 (ОКПД 2)

23.61.11.141

код ЕКПС

код ТН ВЭД

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Предел огнестойкости REI 120 по ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94 при нагрузке 5 000 кг/пог.м при толщине конструкции 100 мм и более. Предел огнестойкости REI 150 по ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94 при нагрузке 10 000 кг/пог.м при толщине конструкции 200 мм и более.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет об испытаниях №44-18/С-СК от 12.09.2018, выданный независимой испытательной лабораторией «СибТест» Общества с ограниченной ответственностью «Центр пожарной экспертизы», свидетельство о подтверждении компетентности №НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.133/3 зарегистрировано в реестре 21.04.2016.
Акт анализа состояния производства №15/НСОПБ-18 от 29.08.2018, выданный органом по сертификации «СибТест» Общества с ограниченной ответственностью «Центр пожарной экспертизы».
Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Технологическая документация изготовителя.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 14.09.2018 по 14.09.2023



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

С.В. Амельчугова

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

В.А. Негин



РОССТРОЙКАЧЕСТВО

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР № РОСС RU.31755.04СТРО
В ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



WWW.ROSSTROYKACHESTVO.RU

(495) 117-56-73

(383) 2-383-373

INFO@ROSSTROYKACHESTVO.RU

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РСК RU.ПР.00532

СРОК ДЕЙСТВИЯ с 17.02.2020 по 16.02.2023

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

РСК RU.ОС.0002 от 16.11.2017 ОС ООО «Сибкадемсертификация»

Россия, 630005, г. Новосибирск, ул. Некрасова, 50

ОГРН 1095406040388; тел./факс: (383)362-11-66; E-mail: stroysert@inbox.ru

ПРОДУКЦИЯ

Блоки стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения
серийно выпускаемые по ТУ 23.61.11-589-39124899-2017

Код ОКПД2 23.61.11.130; Код ТН ВЭД 6810 11 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТУ 23.61.11-589-39124899-2017, ГОСТ 31360-2007

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ГАЗОБЕТОН ДВ»

Россия, 680007, г. Хабаровск, ул. Шевчука, д. 22 Б

ИНН 2723110785

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО «ГАЗОБЕТОН ДВ»

Россия, 680007, г. Хабаровск, ул. Шевчука, д. 22 Б

Телефон: 8 (4212)48-60-65, E-mail: gazobeton-dv@mail.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ЛИ170220-1САСп от 17.02.2020 ИЦ «Сибкадемсертификация»,
г. Новосибирск, РСК RU.ИЛ.0004 от 16.11.2017

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сертификация по схеме 1с.



Руководитель органа  А.В. Пермина

Эксперт  А.А. Быков



AA № 000230